ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.08 2018 р. №602-123-20-1/ 36736

Об'єкт експертизи: Латексна шовковисто-матова фарба модифікована силіконом Interior Batiste ТМ «Green Line»

виготовлена у відповідності із ТУ У 20.3-30466728-003:2012 «Матеріали водно-дисперсійні»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Виробник: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС», юридична адреса: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 120, корпус 1, фізична адреса (адреса виробництва): 07400, Київська обл. м. Бровари, вул. Металургів 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АЛЬЯНС», юридична адреса: Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 120, корпус 1, фізична адреса (адреса виробництва): 07400, Київська обл. м. Бровари, вул. Металургів 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua, код за ЄДРПОУ 41202102
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: акрилонітрилу - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п; метилакрилату - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м³, III клас небезпеки, п; кремнію діоксиду кристалічного - 1,0 мг/м³, III клас небезпеки, а, Ф; концентрацій аерозолю целюлози - 10 мг/м³, IV клас небезпеки, а відповідно до вимог СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи", ДБН В.1.4-1.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Латексна шовковисто-матова фарба модифікована силіконом Interior Batiste ТМ «Green Line», відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-30466728-003:2012 «Матеріали водно-дисперсійні»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 22262 від 23 серпня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.

Чернюк В.І.